

Kernkraftwerk Brunsbüttel GmbH & Co. ohG
Überseering 12
22297 Hamburg

SE 1.4 – 85447/51

-1700

02. Juli 2013

Standortzwischenlager Brunsbüttel
§ 6 Genehmigung vom 28. November 2003
hier: Nachträgliche Auflage nach § 17 Abs. 1 Satz 3 AtG

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf die Sitzung vom OVG Schleswig (Az.: 4 KS 3/08) am 18. Juni 2013 teile ich mit, dass folgender Verwaltungsakt erlassen wurde:

I. Verfügung

- 1) Es wird festgestellt, dass Maßnahmen zum Schutz vor einem gezielten Flugzeugabsturz mit einem Flugzeug des Typs Airbus A 380 nicht erforderlich sind.
- 2) Es wird angeordnet, dass die im Schreiben des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein vom 21. Januar 2013 beschriebenen ausreichenden temporären Maßnahmen bis zur Umsetzung der beim BfS beantragten Nachrüstungsmaßnahmen aufrecht zu erhalten sind.

II. Begründung

Zu 1) ergibt sich das Ergebnis aus dem generischen Gutachten der GRS zum Airbus A 380 aus dem Jahre 2010. Die unter 2) beschriebenen Maßnahmen sind zur Gewährleistung des erforderlichen Schutzes gegen Störmaßnahmen und sonstige Einwirkungen Dritter geboten.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

■■■